



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос 11. Факс 8 (863) 280 86 69. Телефон 8 (863) 240 67 66 E-mail:  
gpnrostov\_rnd@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 21-2-78, Факс:  
(86370) 21-2-78. E-mail: 51gpn\_rnd@mail.ru  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 5/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №7 им. О. Казанского**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой, выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР УНД и ПР- Главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Семенцовым К.А. от «25» февраля 2021 года №5 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «15» ч. 30 мин. по «18» ч. 00 мин. «16» марта 2021г., в период с «11» ч. 00 мин. по «12» ч. 30 мин. «22» марта 2021г. и в период с «09» ч. 00 мин. по «10» ч. 00 мин. «26» марта 2021г. проведена плановая, выездная проверка зданий, сооружений и на прилегающей территории **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №7 им. О. Казанского** расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Тургенева, 129

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - Государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Тушевым Владиславом Геннадиевичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с: **Директором МБОУ ЕСОШ №7 им. О. Казанского Авиловой О.В., заместителем директора по АХЧ, ответственным за обеспечение пожарной безопасности Чуб Е.В.**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не соблюдаются настоящие Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479.	26.07.21	
2	На объекте защиты не осуществляется внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации при утверждении новых или внесении	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3 Правил противопожарного	26.07.21	



	изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.	режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п.46 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007г.	
3	На объекте защиты в помещении снарядная эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.35 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.	26.07.21
4	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.	26.07.21
5	Огнетушитель №10, введенный в эксплуатацию на объекте защиты, расположенный на 3 этаже в левой рекреационной (коридоре), не подвергается техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации, а именно: имеются механические повреждения гибкого шланга у основания, что может препятствовать свободному выходу ОТВ из огнетушителя	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.3.1., 4.3.5., 4.3.6. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	26.07.21
6	Огнетушитель №18, введенный в эксплуатацию на объекте защиты, расположенный на 3 этаже в правой рекреационной (коридоре), не подвергается техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации, а именно: имеются механические повреждения гибкого шланга у основания, что может препятствовать свободному выходу ОТВ из огнетушителя	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.3.1., 4.3.5., 4.3.6. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	26.07.21
7	На объекте защиты допускаются к эксплуатации части систем противопожарной защиты сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем, а именно: извещатели пожарные ручные ИПР-ЗС, ППКОП «СИГНАЛ», СРОП «ОРФЕЙ», световое табло «Выход», оповещатели звуковые Свирель. Руководитель организации не	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	25.08.22



	испытания средств противопожарной защиты до их замены в установленном порядке при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.		
8	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая предел огнестойкости имеющихся выходов (2 шт.) на чердак с лестничных клеток 3 этажа здания школы. Устройство выходов на чердак с лестничных клеток допускается через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	26.07.21
9	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая предел огнестойкости дверного полотна (заполнения проема в противопожарных преградах) помещения архива (кабинет №19), расположенного на 3 этаже здания школы. Помещение архива следует отделять от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с элементами заполнения проема в противопожарных преградах 2 типа.	ст. 4, ст. 6, табл.23, табл. 24 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	26.07.21
10	Отсутствуют ограждения на кровле крыши здания школы.	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	25.03.22

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Дознаватель ОНД и ПР – Государственный инспектор  
Егорлыкского района по пожарному надзору  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы**

**Тушев Владислав Геннадиевич**  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

**Директор МБОУ ЕСОШ №7 им. О. Казанского  
Авилова Ольга Владимировна**  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» марта 2021 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)